



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Марий Эл

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Республика Марий Эл, г.Йошкар- Ола,

№ 130 ул. Машиностроителей, д. 121. « 21 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных предметов" (424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д.19 Б)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в учебных кабинетах № 318, № 317, №316, №309, №310, №214 оконные блоки с щелями, подоконники с дефектами (отслоение и шелушение краски), конструкция окон не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с протиранием поверхностей между рамами оконных блоков с применением моющих средств, генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в зимнее время года, так как конструкция окон находится в ветхом состоянии, что является нарушением п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против дифтерии и столбняка у учителя английского языка Ш.Е.И., учителя географии К.С.В., педагога дополнительного образования К.В.А., учителя начальных классов К.Н.Е., учителя начальных классов В.А.С., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., уборщика служебных помещений К.Г.В., уборщика служебных помещений З.А.С., сторожа Н.В.Н., что является нарушением п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против кори у учителя английского языка Ш.Е.И., заместителя директора по воспитательной работе П.С.А., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., учителя истории и обществознания М.К.А., у уборщика служебных помещений З.С.А., сторожа Н.В.Н., что является нарушением п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок против гепатита В у заместителя директора по воспитательной работе П.С.А., учителя математики А.Е.В., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., уборщика служебных помещений З.А.С., сторожа Н.В.Н., что является нарушением п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- отсутствует допуск к работе по результатам пройденного медицинского осмотра у уборщика служебных помещений Б.Г.С., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- отсутствуют данные о действующем флюорографическом обследовании у лаборанта К.Т.М., учителя начальных классов К.Н.Е., учителя русского языка и литературы К.Е.А, инженера-программиста К.Л.А., что является нарушением п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных предметов", юридический и фактический адрес: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д.19 Б

1. Обеспечить в учебных кабинетах № 318, № 317, №316, №309, №310, №214 конструкцию оконных блоков, позволяющую проводить проветривание, проведение ежедневной и генеральной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 2.7.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок:20.08.2024 г.

2. Представить данные о проведении профилактических прививок против дифтерии и столбняка у учителя английского языка Ш.Е.И., учителя географии К.С.В., педагога дополнительного образования К.В.А., учителя начальных классов К.Н.Е., учителя начальных классов В.А.С., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., уборщика служебных помещений К.Г.В., уборщика служебных помещений З.А.С., сторожа Н.В.Н. в соответствии с требованиями п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок:27.05.2024 г.

3. Представить данные о проведении профилактических прививок против кори у учителя английского языка Ш.Е.И., заместителя директора по воспитательной работе П.С.А., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., учителя истории и обществознания М.К.А., у уборщика служебных помещений З.С.А., сторожа Н.В.Н. в соответствии с требованиями п. 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок:27.05.2024 г.

4. Представить данные о проведении профилактических прививок против гепатита В у заместителя директора по воспитательной работе П.С.А., учителя математики А.Е.В., учителя русского языка и литературы Н.Т.М., уборщика служебных помещений З.А.С., сторожа Н.В.Н. в соответствии с требованиями п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Срок:27.05.2024 г.

5. Иметь допуск к работе по результатам пройденного медицинского осмотра у уборщика служебных помещений Б.Г.С. в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок:27.05.2024 г.

6. Представить данные о действующем флюорографическом обследовании у лаборанта К.Т.М., учителя начальных классов К.Н.Е., учителя русского языка и литературы К.Е.А, инженера-программиста К.Л.А., что является нарушением п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Срок:27.05.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных предметов", юридический и фактический адрес: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д.19 Б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом п. 1 в срок до 20.08.2024 г., п.п. 2, 3, 4, 5, 6 в срок 27.05.2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания- копии ЛМК.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

<u>Заместитель начальника</u> отдела санитарного надзора	 (подпись)	Н.А. Ельмакова (инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) «21» 02. 2024 г.		И.В.Гребнева (инициалы и фамилия)
Предписание адресу:	направлено	по